

Dokumenttype: <i>Instruks</i>	Dato: <i>24.02.2017</i>	Side 1 av 3
Forfatter: <i>Einar Ek</i>	Sist lagret: <i>24.04.2018</i>	Versjon: <i>03</i>

Merkeinstruks for Norgesnett AS

Generelt skal det merkes i henhold til REN. Nettselskapet har noen tillegg/presiseringer til REN. Disse tilleggene/presiseringene står i denne instruksen og skal følges.

Tidligere merkeinstrukser utgår.

Formål:

Formålet er lik merking av alle ny- og reinvesterte anlegg i Norgesnett sitt forsyningsområde. Gjeldende RENblad for driftsmerking og anleggsmerking med tillegg/presiseringer gitt i denne instruksen, skal følges. Alle driftsmerkningsnummer gis av Nettselskapet. Protokoll er lagret på L:\Nett\Drift\Driftsmerking\Norgesnett\

1. Nettstasjon

Fortløpende felles nummerserie for Norgesnett.

NS10000 →

Tildeling av nye nettstasjonsnummer og nettstasjonsnavn fås ved henvendelse til Nettselskapet.

Driftsmerking gis av Norgesnett AS

Høyspenningsbrytere i nettstasjon

Ved ombygging eller montasje av ny nettstasjon som krever om merking av tilstøtende nettstasjon, skal samtlige høyspenningsbrytere merkes om i de berørte nettstasjoner.

2. Kabel

Høyspenningskabel

Merkes med H pluss fortløpende felles nummerserie for Norgesnett.

H10001 →

Driftsmerking gis av Norgesnett AS

Lavspenningskabel

Merkes med F for forsyningskabler og S for stikkledninger pluss fortløpende felles nummerserie for Norgesnett.

F10001→

S10001 →

Alle lavspenningskabler skal merkes i bakken og synlig i hver ende av kablet. Kabel nr. skal i tillegg merkes på alle kurslister, kabelskritt og kabler i mast.

Driftsmerking gis av Norgesnett AS

3. Fordelingsskap

Fortløpende felles nummerserie for Norgesnett.

KS5100 →

Driftsmerking gis av Norgesnett AS

4. Master

Fortløpende felles nummerserie for Norgesnett.

Driftsmerking gis av Norgesnett AS

5. HS Linjebrytere

Fortløpende felles nummerserie for Norgesnett.

Driftsmerking gis av Norgesnett AS

6. Rør i bakken

Fortløpende felles nummerserie for Norgesnett.

I grøft skal rør merkes med ID-nr. for hver meter. Det benyttes røde strips eller tilsvarende.

Driftsmerking gis av Norgesnett AS

Unntak:

- Rør for stikkledning/inntakskabel kreves ikke påmontert ID-nr.
- I veikryss merkes kun rør-endene.