

Dokumenttype: <i>Driftsleders instruks</i>	Dato: <i>19.06.18</i>	Side 1 av 2
Forfatter: <i>Lars Lied</i>	Sist lagret: <i>02.02.26</i>	Versjon: <i>04</i>

SKOGRYDDING LANGS HØY- OG LAVSPENNINGSLINJER I NORGESNETT

1 Hensikt

Ved ethvert skogryddingsoppdrag som er initiert av Norgesnett, skal det være utpekt en instruert person for å overvåke sikkerheten i forhold til elektriske faremomenter.

Norgesnett benevner denne funksjonen Sikkerhetsansvarlig Linjerydder (SAL).

2 Gyldighetsområde

Instruksen gjelder ved skogryddingsoppdrag bestilt av og utført langs linjer tilhørende Norgesnett.opp t.o.m. 22 kV

Denne instruks vil være å se på som en utvidelse av definisjonen "Arbeid nær ved spenningsatt anlegg", jfr. FSE § 17, gjennom at også arbeid i nærheten av spenningsatt anlegg vil bli pålagt lignende planlegging og sikkerhetsforanstaltninger som om arbeidet var "nær ved".

3 Opplæring

Alle som blir godkjent som SAL hos Norgesnett skal ha gjennomgått relevant opplæring / årlig kurs, godkjent av driftsleder, jfr. § 7 i FSE. Når kurset er gjennomført/godkjent, utstedes personlig sikkerhetskort med tidsbegrenset gyldighet og med kryss for Sikkerhetsansvarlig Linjerydder.

4 Godkjenning

Godkjent SAL plikter å ha god kjennskap til ansvar, risiko og netteiers gjeldende rutiner. Den som er skriftlig godkjent som SAL skal med jevne mellomrom praktisere i denne funksjonen for å kunne opprettholde kompetansen.

Driftsleders generelle minsteavstand for linjerydding utenfor FSE er definert i REN1028.

Godkjent SAL er instruert person som kan lede linjerydding innenfor FSE med følgende begrensinger: (se høring for REN1028)

Avstander fra nærmeste del av tre til linje (gjelder også mens treet faller)

- Berøring av belagte linjer opp til 1000 V
- Minimum 0,2 m for linjer opp til 1000 V
- Minimum 0,5 m for linjer 1-22 kV

Avstander fra personer og maskiner til linje:

- . Minimum 0,5 m for linjer opp til 1000 V
- Minimum 3,0 m for linjer 1-< til 33 kV

Alt arbeid "nær ved" som vurderes som utrygt av SAL, skal vurderes av godkjent LFS (Leder For Sikkerhet) før igangsetting.

Dokumenttype: <i>Driftsleders instruks</i>	Dato: <i>19.06.18</i>	Side 2 av 2
Forfatter: <i>Lars Lied</i>	Sist lagret: <i>02.02.26</i>	Versjon: <i>04</i>

Det understrekes at SAL, som kun er godkjent etter denne instruks, ikke kan være LFS ved utkopling og jording av en anleggsdel. Dersom det oppstår behov for utkopling og jording, må SAL kontakte Driftsoperativ leder (DOL), som sørger for at det blir utpekt en godkjent LFS.

5 Utpeking

SAL utpekes for hvert enkelt skogryddingsoppdrag, blant de som på forhånd er godkjent til å inneha denne funksjonen. Utpeking kan skje muntlig.

Utpeking av SAL kan kun gjøres av DOL ved driftssentralen.

Hvis utpekt person ikke føler seg kompetent til å utøve sin funksjon som SAL ved et bestemt arbeidsoppdrag, er det hans/hennes plikt å melde fra om dette til DOL

6 SAL skal personlig:

- underrette arbeidslaget om sin funksjon som SAL før arbeidet starter
- gi arbeidslaget nødvendig instruksjon om arbeidet
- fastsette sikkerhetsavstand eller gjøre arbeidslaget oppmerksom på farlige arbeidsposisjoner
- gi beskjed til DOL ved driftssentral når ryddingen starter og slutter for dagen og hvilken avgang og spesifikt område som skal ryddes.
- oppgi til DOL hvilken radio/mobiltelefon SAL kan nåes på og sørge for at SAL alltid er tilgjengelig så lenge arbeidet pågår
- gi tillatelse til igangsetting av arbeidet
- stoppe arbeidet dersom skogryddingsoppdraget av sikkerhetsmessige årsaker krever utkopling av høyspenningslinjen og ta nødvendig kontakt slik at det blir utpekt en LFS for utkoplingsarbeidet
- bare delta i arbeidet i den utstrekning det er forenlig med oppgaven som SAL
- utarbeide og dokumentere risikoanalyse / sikker jobbanalyse

Ved skogbrannfare, torden og lignende:

- Kontakte DOL og evt lokalt brannvesen før arbeidet starter for å vurdere om arbeidet kan gjennomføres som planlagt.
- Sørge for evt. ekstra beredskap
- Stoppe arbeidet dersom risikovurdering tilsier dette
- Kontrollere arbeidsstedet etter at arbeidet er avsluttet

7 Meldinger om uønskede/uforutsette hendelser

- Alle uønskede/uforutsette hendelser skal omgående meldes til DOL (uønskede hendelser, nestenulykker, personskader, tekniske avvik, uhell o.l.).