

Dokumenttype: <i>Driftsleders instruks</i>	Dato: <i>19.06.18</i>	Side 1 av 1
Forfatter: <i>Lars Lied</i>	Sist lagret: <i>19.10.21</i>	Versjon: <i>02</i>

KVALITETSSIKRING KOBLINGSBOK

1 Hensikt

Koblingsbok benyttes både ved planlagte og ikke planlagte arbeider i nettet. Korrekte koblingsbøker er avgjørende under koblinger både for personellsikkerhet, KILE-kostnader og leveringssikkerhet. Rutinen skal sørge for at koblingsbøkene er identiske, korrekte og kvalitetssikrede til enhver tid.

2 Omfang

Rutinen omfatter original og kopi av koblingsbok og samtlige personer som er utpekt som LFK (leder for kobling)

3 Rutine

1 Midlertidige endringer av koblingsbildet

Koblingsbøker rettes med rød blyant av ansvarlig LFK senest når koblingssekvens er avsluttet. Samtlige koblingsbøker skal være oppdatert før evt. bytte av LFK.

2 Permanente endringer av koblingsbildet

Koblingsbøker rettes med rød blyant av ansvarlig LFK som deretter leverer forklarende dokumentasjon til person som er ansvarlig for å revidere koblingsboken.

Revidert og godkjent koblingsbokinnhold byttes fortløpende av LFK. Bryterstillinger, normaldelar, notater o.l. kontrolleres mot eksisterende koblingsbok (inkludert tilstøtende sider) og tegnes inn. Evt. tvilstilfelle avklares ved befarng.

3 Periodisk kontroll av koblingsbøker

Person som er ansvarlig for kvalitetssikring av koblingsbøker kontrollerer disse minimum 1 gang pr. mnd. med hensyn på uoverenstemmelser, notater, arbeider som er avsluttet, utsatt, uteglemt osv. Evt. tvilstilfelle avklares ved befarng.

Koblingsbøker plassert i reserve driftssentral skal erstattes med nye kopier minimum en gang pr. år av person som er ansvarlig for kvalitetssikring av koblingsbøker.

Koblingsbokens innhold skal ikke offentliggjøres. Gammelt innhold av koblingsbøker skal makuleres.